

Installazione a media tensione:

Lavorato: ***Siemens***
Tipo: ***8DJH***

Caratteristiche tecniche:

- tensione d'esercizio	*20 kV*
- tensione nominale	*24 kV*
- corrente nominale (I_N)	*630 A*
- I_N Morsetti concentrico deriv.	*630 A*
- I_N di breve durata 1 sec.	*16 kA*

ELEKTRIZITÄTSWERK MUSTER

TRAFOSTATION BUCHENSTRASSE
PRINZIPSCHEMA

Ingenieurbüro Muster
Musterstrasse 30
9999 Musterhausen

Tel. +41 (0)59 956 61 00
Fax +41 (0)59 956 61 05
E-Mail: ingmuster@muster.ch
Internet: www.ingmuster.ch

Massstab:	-	Format:	A3
Projektleiter:	M. Muster	Projekt:	2016
Ersteller:	S. Mustär	Datum:	31.01.2016
Kontrolliert:	M. Muster	Datum:	31.01.2016
Revidiert:		Revidiert:	
Revidiert:		Revidiert:	
Revidiert:		Revidiert:	
Nummer:	1102016-01-5101		

Leggenda:

Media tensione MT
Bassa tensione BT

EG = Raccordo terminale
ET = Sezionatore di terra
S = Tappo di chiusura MT + BT

1.) = Visualizzazione capacitiva della tensione