EIT.swiss
Limmatstrasse 63
8005 Zürich

Légende de distribution secondaire église ZVU 02.900

Désignation	Type	Intensité (A)
Distribution secondaire Église :		
01 Lumière nef	D-I 1L	6
02 Lumière mezzanine	D-I 1L	6
03 Lumière WC et entrée	D-I 1L	6
04 Lumière du clocher et des combles	D-I 1L	6
05 Mécanisme de l'horloge et des cloches	D-I 1L	6
06 Orgue	D-II 1L	16
Fusibles dans un petit tableau de distribution AP vissé sur une plaque en fibrociment :		
07 Éclairage extérieur (sur minuterie)	FILS-B 1L	13 / 30 mA
08 Alimentation électrique technique chaire / installation sonorisation	LS -C	10
10 Chauffage de banc d'église Nef droite rang 1 + 2	D-II 2L	16
11 Chauffage de banc d'église Nef droite rang 3 + 4	D-II 2L	16
12 Chauffage de banc d'église Nef droite rang 5 + 6	D-II 2L	16
13 Chauffage des bancs d'église Nef gauche rang 1 + 2	D-II 2L	16
14 Chauffage des bancs d'église Nef gauche rang 3 + 4	D-II 2L	16
15 Chauffage de banc d'église Nef gauche rang 5 + 6	D-II 2L	16
16 Chauffage des bancs de l'église Galerie droite rang 1 + 2	D-II 2L	16
17 Chauffage des bancs de l'église Galerie droite rang 3 + 4	D-II 2L	16
18 Chauffage des bancs de l'église Galerie gauche rang 1 + 2	D-II 2L	16
19 Chauffage des bancs de l'église Galerie gauche rang 3 + 4	D-II 2L	16
20 Commande des chauffages de bancs d'église	D-I 1L	6
Distribution principale :		
Coffret d'abonné	D-IV 3L	80
Comptage, presbytère	D-III 3L	25
Comptage, église	D-III 3L	63
→ A partir de la ligne d'alimentation de l'église, alimentation du coffret de raccordement avec protection DDR du provisoire du magasin du jardinier.	FILS -C	32 / 30 mA