EIT.swiss
Limmatstrasse 63
8005 Zürich

# Übersicht Unterverteilungen Privatklinik ZVU 01.504

## Schaltgerätekombinationen

| Geschoss | Energiezone | Bezeichnung | Nennstrom |
|---|---|---|---|
| Untergeschoss | Nord | Unterverteilung Einstellhalle | 63 A |
| Untergeschoss | Süd | Unterverteilung Garderoben / Duschen | 25 A |
| Untergeschoss | Süd | Unterverteilung Heizung | 80 A |
| Untergeschoss | Süd | Unterverteilung CO2 Anlage | 25 A |
| Erdgeschoss | Nord | Unterverteilung Notfallpraxis | 63 A |
| Erdgeschoss | Süd | Unterverteilung Küche | 125 A |
| 1.Obergeschoss | Nord | Unterverteilung Technikräume | 63 A |
| 1.Obergeschoss | Nord | Unterverteilung Sicherheitsanlagen | 250 A |
| 1.Obergeschoss | Süd | Unterverteilung Büro | 63 A |
| 2.Obergeschoss | Nord | Unterverteilung Nord | 125 A |
| 2.Obergeschoss | Süd | Unterverteilung Medizinischer Raum West | 80 A |
| 2.Obergeschoss | Süd | Unterverteilung Medizinischer Raum Ost | 80 A |
| 3.Obergeschoss | Nord | Unterverteilung Betreutes Wohnen | 80 A |
| 3.Obergeschoss | Süd | Unterverteilung Betreutes Wohnen | 80 A |
| Dachgeschoss | Süd | Unterverteilung Technik | 200 A |
| Dachgeschoss | Süd | Unterverteilung Lüftung | 125 A |
| Dachgeschoss | Süd | Unterverteilung Klima | 125 A |
| **Total:** | **Nord** | | **644 A** |
| **Total:** | **Süd** | | **1008 A** |
| **Gesamttotal:** | **Nord / Süd** | | **1652 A** |